

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/08/2026

Hora: 10:47:12

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: BAHIA
Município: ITAPETINGA
Nome do SAA: SAAE DE ITAPETINGA
Código do SAA: S291640000001
Instituição responsável pela produção: SAAE

Semestre: 1º Semestre 2026

Estação de Tratamento de Água: ETA DE ITAPETINGA
Data de registro no Sisagua: 18/08/2026
Data do preenchimento do relatório: 18/08/2026
Responsável pelas informações: Agnaldo de Jesus Santos
Cargo do Responsável: Chefe de ETA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta 08/06/2026
 Data da análise 16/06/2026
 Resultado da análise(mg/L) <LQ (entre LD e LQ)
 LD(mg/L) -
 LQ(mg/L) 0,001

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta 08/06/2026
 Data da análise 16/06/2026
 Resultado da análise(mg/L) <LQ (entre LD e LQ)
 LD(mg/L) -
 LQ(mg/L) 0,001

Bário - VMP 0,7 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	0,0531
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,0005

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,005

Cobre - VMP 2 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,0050

Cromo - VMP 0,05 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	0,0011
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,0001

Níquel - VMP 0,07 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,005

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	0,50
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	0,009
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Selênio - VMP 0,04 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,005

Urânio - VMP 0,03 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	0,010

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,001

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,30

Benzeno - VMP 5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,001

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,01

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,5

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	4

Diclorometano - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,001

Dioxano - VMP 48 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	2

Epicloridrina - VMP 0,4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,4

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1,0

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,00005

Tetracloreto de Carbono - VMP 4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,001

Tetrachloroethene - VMP 40 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,001

Toluene - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1,0

Trichloroethene - VMP 4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,001

Xylenes - VMP 500 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1,0

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1

Alacloro - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,005

Ametrina - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	50

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1

Carbendazim - VMP 120 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5,0

Carbofurano - VMP 7 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Clordano - VMP 0,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,005

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Não Informado

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1

Diuron - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Flutriafol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	25

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	50

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,005

Malationa - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Metolaclo - VMP 10 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Metribuzim - VMP 25 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Molinato - VMP 6 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Paraquate - VMP 13 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Picloram - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	50

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Propargito - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	1

Simazina - VMP 2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	50

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	50

Tiram - VMP 6 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	5

Trifluralina - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	-
LQ(µg/L)	0,05

Outros

Condutividade elétrica $\mu\text{S}/\text{cm}$

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Não Informado

Cor Verdadeira uH

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	09/06/2026
Resultado da análise(uH)	20,17
LD(uH)	-
LQ(uH)	-

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	17/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	2,4

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	24
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Fósforo Total mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	0,054
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	0,80
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)	4,7
LD(mg/L)	-
LQ(mg/L)	-

pH

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	09/06/2026
Resultado da análise	6,57
LD	-
LQ	-

Turbidez uT

Ponto de captação: SUPERFICIAL; RIO - RIO CATOLE; Lat:-15,1415500; Long:-40,1531700

Data da coleta	08/06/2026
Data da análise	09/06/2026
Resultado da análise(uT)	10,2
LD(uT)	-
LQ(uT)	-

Monitoramento da qualidade da água tratada

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,001

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,001

Bário - VMP 0,7 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		0,0407
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		0,0008
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,005

Cobre - VMP 2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,0050

Cromo - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,0010

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,0001

Níquel - VMP 0,07 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,005

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	19/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		0,158
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	19/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,006

Selênio - VMP 0,04 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,005

Urânio - VMP 0,03 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,010

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,30

Benzeno - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,01

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,5

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		4

Diclorometano - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Dioxano - VMP 48 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		2

Epícloridrina - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,4

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Tetracloreto de Carbono - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Tetracloroeteno - VMP 40 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Tolueno - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Xilenos - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1,0

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1

Alacloro - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,005

Ametrina - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		50

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1

Carbendazim - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Carbofurano - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Clordano - VMP 0,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,005

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1

Diuron - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Flutriafol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		25

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		50

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,005

Malationa - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Metolacoloro - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Metribuzim - VMP 25 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Molinato - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Paraquate - VMP 13 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Picloram - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		50

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Propargito - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		1

Simazina - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		50

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		50

Tiram - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		5

Trifluralina - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	15/06/2026
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		-
LQ (µg/L)		0,05

Parâmetros Organolépticos

1,2 Diclorobenzeno - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,001

1,4 Diclorobenzeno - VMP 0,0003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,00025

Alumínio - VMP 0,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,050

Amônia (como N) - VMP 1,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,10

Cloreto - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	19/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		47,127
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Dureza total - VMP 300 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		47,230
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Ferro - VMP 0,3 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,010

Gosto e odor - VMP 6 Intensidade

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta		08/06/2026
Data da análise		16/06/2026
Resultado da análise(Intensidade)		1

Manganês - VMP 0,1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		0,0055
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Monoclorobenzeno - VMP 0,02 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,001

Sódio - VMP 200 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		24,744
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Sólidos Dissolvidos totais - VMP 500 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		2,50

Sulfato - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	19/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		3,887
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-

Sulfeto de hidrogênio - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		0,001

Zinco - VMP 5 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	-	08/06/2026
Data da análise	-	16/06/2026
Resultado da análise(mg/L)		0,0278
LD (mg/L)		-
LQ (mg/L)		-